

Seznam nedostatků a závad v bč. 188 na adrese Taussigova 1172/1

- Omítky jsou po bývalém nájemci opotřebený.
- Není označeno číslo bytu na vchodových dveřích.
- Vchodové dveře drhnou.
- Kování u koupelnových dveří je potřeba dotáhnout.
- Hlavice u topení v pokoji je na výměnu.
- Bylo by vhodné si v bytě provést kontrolu roháčků TUV, SV a kombi z důvodu dlouhého nepoužívání. Některé roháčky můžou být zarostlé a z tohoto důvodu může dojít ke špatnému ovládní.
- Venkovní parapety jsou opotřebený z důvodu vlivu počasí.
- Lodžie je zanesená holubím trusem.

POZNÁMKA:

- 1. Při zajištění nového elektroměru u poskytovatele elektřiny (např. PREDistribuce a. s.) nemuseli být v minulosti vyměněny přívodní rozvody k elektroměru v hlavní skříni na chodbě včetně jističe. Tyto věci si dělá výhradně poskytovatel. Přívodní rozvod z bytu k elektroměru by měl být vyměněn za nový (měď).***

Vypracoval: Jan Huml

Osmá správa majetku a služeb a.s.



Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8
IČ: 04650522, DIČ: CZ04650522

.14.

